

Applus Norcontrol S.L.U

C/ Praga 16-18, Pol. Ind. Cova Solera

08191 Rubí (Barcelona)

T +34 93 588 78 76

F +34 93 588 64 79

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nr.

AQ.26/001-S



Rubí, 20 de febrero de 2026

Referencia del peticionario: **PROMOTORA MEDITERRANEA-2, S.A. PROMSA**

Ctra. N-340 km. 1242,3 Apto. 32

08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

Fecha de realización del ensayo: 12 de enero de 2026

ENSAYO SOLICITADO: Ensayo in situ del ruido de impactos, según norma UNE-EN ISO 16283-2: 2021, de una solera de 5cm de mortero Prosilence sobre forjado losa de 25cm, composición indicada por el peticionario.

ENSAYO SOLICITADO: (Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo nº **AQ.26/001** original a disposición del cliente)

Nivel estandarizado ponderado de la presión sonora de impactos, $L'_{nT,w}$ (CI): **54 (-10) dB**

Director Técnico de Acústica

Gómez Conde, Igor

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. Les agradeceremos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo según las normas indicadas. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.